



Laut RWE,
 Anschlussleitung 4x50mm² in Einfamilienhäuser.
 Alle Steckdosen bis 20 A müssen ab
 01.06.2007, die für Laien zugänglich sind,
 mit einem FI Schutzschalter aus-
 gerüstet sein, bzw bei Änderungen im Stromnetz nachgerüstet werden.

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:				
23.10.2007	Rudi Berweiler	gepr.:			Blatt-Nr.:	
					Zeichnungs-Nr.:	